

PAVIMENTO TÉRREO



COBERTURA–BARRILETE



PAVIMENTO TIPO

N	Q	DESCRIÇÃO–INCÊNDIO(HID.DE PASSEIO/COLUNA) 1X
01	02	COTOVELO 90° FoGo DN 63mm
02	07	TÊ FoGo DN 63mm
03	01	TAMPA FoFoP/HIDRANTE DO PASSEIO
04	01	REGISTRO ANGULAR 45° DN 63mm
05	01	ADAPTADOR STORZ ENGATE RÁPIDO DN 63mm
06	01	TAMPÃO STORZ P/REGISTRO DN 63mm
07	01	COTOVELO 45° FoGo DN 63mm
08	01	NIPLE DUPLO FoGo DN 63mm
09	01	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL FoGo DN 63mm
34.5		TUBO DE FoGo DN 63 EM METROS

N	Q	DESCRIÇÃO–INCÊNDIO HIDRANTES (7X)
01	01	MANGUEIRA SINTETICA FLEXÍVEL VULCANIZADA DN 38mm X 15m
02	01	ESGUICHO REGULAVEL JATO COMPACTO DN 38mm X 13mm ENGATE RÁPIDO
03	01	CHAVE DUPLA TIPO STORZ
04	01	REGISTRO ANGULAR 45° DN 63mm
05	01	CESTO BASCULANTE P/MANGUEIRA
06	01	TAMPÃO STORZ P/REGISTRO DN 38mm
07	01	CAIXA DE AÇO P/ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE–EXTERNA 75 X 45 cm.
08	01	NIPLE DUPLO FoGo DN 63mm
09	01	LUVA FoGo DN 63mm

N	Q	DESCRIÇÃO – INCÊNDIO– BARRILETE(X1)
01	04	FLANGE C/SEXTAVADO ø 2 1/2" FoGo
02	08	CURVA FÊMEA ø 2 1/2" FoGo
03	03	TÊ ø 2 1/2" FoGo
04	05	NIPLE DUPLO ø 2 1/2" FoGo
05	02	REGISTRO DE GAVETA ø 2 1/2" A/BRUTO
06	02	UNIÃO COM ASSENTO PLANO ø 2 1/2" FoGo
07	01	BOMBA DE INCÊNDIO AMT=16m –Q=260 l/min.
08	01	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL ø 2 1/2" FoGo
9.50		TUBO DE FoGo DN 63 mm EM METROS



HIDRANTE DO PASSEIO
ESCALA 1/25



PLANTA



VISTA

DETALHE DO HIDRANTE (X7)
ESCALA 1/25



ISOMÉTRICO
ESCALA 1/25



COLUNA
ESCALA 1/25

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES		FUNÇÃO
CDHU		
Equipe Técnica:	JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES	ENG. CIVIL SR.
	JOSÉ ENEL SOSA	TEC. EDIF.II

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

–/–DA AB A

OBSERVAÇÕES:
1– ACRESCENTAR O COMPRIMENTO DA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES ATÉ O REGISTRO DE PASSEIO.
2– MEDIDAS EM CENTÍMETROS, SALVO ONDE INDICADO.
3– PARA NOTAS E REFERÊNCIAS VER FOLHA 01/08

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

AV. Nove de Julho, 4939 . São Paulo . Tel.3061.3222 . CGCMF 47.865.597/0001–9

PROJETO
REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ

CÓDIGO
V | 0 | 7 | 2 | C | 0 | 1 |

TÍTULO
HIDRÁULICA | INC HID | FOLHA 08/08

ASSUNTO
COMBATE A INCÊNDIO
LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA NO BARRILETE

ESCALA GRÁFICA 0 5 10 15(m) | ESCALA NOMINAL 1:50 OU IND. | DATA SETEMBRO 2006

ASSINATURAS

proprietário		cgc
aprovação do projeto – responsável técnico Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo		c.r.e.a.
		pref.
		a.r.t.
obra – responsável técnico		c.r.e.a.
		pref.
		a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E