



LEGENDA:

LUZ DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO DE BLOCO AUTÔNOMO

LUZ DE EMERGENCIA TIPO BALIZAMENTO DE BLOCO AUTÔNOMO

CARGA D'ÁGUA - 10-A - 10 LITROS

CARGA DE PÓ - 10B - 4 QUILOS

CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO CO2 CAPACIDADE 10-B-C (6 QUILOS)

BOTEIRA DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

SIRENE DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO

BATERIA DA CENTRAL DO ALARME DE INCÊNDIO

CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

BATERIA DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO

DIREÇÃO DE FLUXO DAS SAÍDAS DAS ROTAS DE FUGA

SAÍDA FINAL DAS ROTAS DE FUGA

ESCALADA - RESISTÊNCIA DE 90 MINUTOS

INDICAÇÃO DA ENTRADA DO CORPO DE BOMBEIROS NA EDIFICAÇÃO

RISCO ELÉTRICO

VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

ABRIGO SIMPLES

CONJUNTO MOTO BOMBA

BOTEIRA DE ACIONAMENTO DA BOMBA

PLACA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIÇÃO NORMATIVA

PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO DE ALARME

ACIONADOR MANUAL DE QUEBRA DE VIDRO INDESTRUTÍVEL

NOTAS:

1 - COTAS, MEDIDAS E DIMENSÕES EM METROS;

2 - O PROJETO TERÁ VALIDADE DE IMPLANTAÇÃO, QUANDO APROVADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE;

3 - A LARGURA DAS SAÍDAS DEVEM SER DIMENSIONADAS EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS QUE POR ELAS DEVA TRANSITAR, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS DE ACESSOS DIMENSIONADOS EM FUNÇÃO DOS PAVIMENTOS QUE SIRVAM A POPULAÇÃO E AS ESCADAS, RAMPAS E DESCARGAS SÃO DIMENSIONADAS EM FUNÇÃO DO PAVIMENTO DE MAIOR CIRCULAÇÃO O QUAL DETERMINA AS LARGURAS MÍNIMAS PARA OS LAÇOS CORRESPONDENTES AOS DEMAIS PAVIMENTOS, CONSIDERANDO-SE O SENTIDO DA SAÍDA.

00	JUN/2024	EMISSÃO INICIAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA	NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO

ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NA CONDIÇÃO DE PPCI

NOME FOLHA/REVISÃO:

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SETOR DE PROJETOS

OBRA:

IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTOS - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E-6 / TEATRO F-6 E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE H-6 - PLANTA-02

LOCAL:

R. José Fernandes Teixeira (Zuza) N 510 Bairro Vila Cretti Carapicuíba/SP

RECURSO/CONVÊNIO:

ART/RTT:

PROPRIO

SECRETÁRIO VIVALDO FILHO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FABIO NAVARRO SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA Nº 5070411700-SP  
ART:

DATA:

20/03/2025

ESCALA:

ESC: 1:50

DESENHO ELABORADO POR:

FELIPE FARIA

PRG-EDU-CDM-ELE\_1\_2008\_10(1).dwg